

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Тисульская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки
(МКОУ Тисульская общеобразовательная ШИППП)

СОГЛАСОВАНО

Профсоюзным комитетом МКОУ Тисульской
общеобразовательной ШИППП
(протокол от 18.12.2020г. № 11)

УТВЕРЖДЕНА

приказом МКОУ Тисульской
общеобразовательной ШИППП
от 18 декабря 2020г. № 145-п

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия дежурного персонала МКОУ Тисульской общеобразовательной ШИППП
при получении сигнала о пожаре и неисправности системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ИПБ №

03-20

1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке действия дежурного персонала МКОУ Тисульской общеобразовательной ШИППП при получении сигнала о пожаре и неисправности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

1.2. Инструкция регламентирует действия дежурного персонала МКОУ Тисульской общеобразовательной ШИППП (далее – школа-интернат) при получении сигнала о пожаре и неисправности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее АПС и СОУЭ).

1.3. АПС и СОУЭ являются техническим средством противопожарной защиты школы-интерната и предназначена для своевременного обнаружения, оповещения о пожаре и обеспечения своевременной эвакуации работников, учащихся и посетителей из здания школы-интерната.

1.4. АПС и СОУЭ должны постоянно содержаться в технически исправном, работоспособном состоянии, в дежурном режиме.

1.5. При срабатывании АПС и СОУЭ с последующим речевым сообщением, эвакуация должна осуществляться в соответствии с планом эвакуации.

1.6. Работники школы-интерната, обнаружившие техническую неисправность (механические повреждения) элементов системы АПС и СОУЭ, обязаны немедленно сообщить об этом заместителю директора школы-интерната по безопасности (а в случае его временного отсутствия – дежурному администратору).

1.7. Включение АПС и СОУЭ может быть произведено:

- автоматически - при срабатывании АПС и СОУЭ;
- вручную – при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), для этого необходимо нажать кнопку «Пуск» на ближайшем ручном извещателе.

Вручную система оповещения может быть приведена в действие любым лицом, обнаружившим пожар. Ручные извещатели АПС и СОУЭ расположены на стенах помещений, вблизи от эвакуационных выходов, на видных местах и окрашены в красный цвет.

1.8. Оповещение обучающихся, персонала и посетителей происходит путем подачи одновременно звуковых и световых сигналов. При этом включаются световые указатели «Выход», размещенные над дверями эвакуационных выходов.

1.9. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в Пожарно-спасательную часть № 3 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (далее – ПСЧ № 3) (телефон 01 или 2-15-62, 101 или 112) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

1.10. Ответственным за эксплуатацию АПС и СОУЭ является ответственный за обеспечение пожарной безопасности школы-интерната, назначаемый директором школы-интерната.

1.11. Ответственный обязан:

- знать принцип действия АПС и СОУЭ, порядок пуска в ручном режиме, порядок контроля работоспособного состояния, порядок вызова пожарной охраны;
- проводить постоянные осмотры АПС и СОУЭ, контролировать проведение своевременного технического обслуживания специализированной организацией, в соответствии с регламентом, утвержденным директором школы-интерната;
- проводить инструктаж работников школы-интерната о действиях при срабатывании системы АПС.

1.12. Информация о работах, проводимых с АПС и СОУЭ, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.13. В процессе эксплуатации запрещается:

- отключать АПС и СОУЭ;
- закрывать кнопки включения системы оповещения и загромождать подходы к ним мебелью, оборудованием, другими предметами;
- нарушать защиту и изоляцию проводов.

2. Порядок действий при срабатывании АПС и СОУЭ


2.1. После включения сигнала оповещения все, находящиеся в здании школы-интерната, организованно и спокойно должны покинуть здание по ближайшим безопасным путям эвакуации, эвакуационным выходам.

2.2. Дежурный персонал школы-интерната должен выяснить (если причина не является явной) причину включения сигнала оповещения.

2.3. Действия при несанкционированном (ложном) срабатывании (при отсутствии признаков горения):

- по Описи шлейфов определить место несанкционированного (ложного) срабатывания;
- визуальным осмотром убедиться в отсутствии признаков горения;
- по номеру 8-961-705-98-80 сообщить на ПЦО ООО «ЦТО» г. Кемерово о несанкционированном (ложном) срабатывании и дождаться ответа дежурного ПЦО о том, что охрана объекта восстановлена;
- сделать запись о времени неисправности и номера неисправного шлейфа в Журнале учёта заявок, технического обслуживания, проверок и технического состояния АПС;
- сообщить директору школы-интерната, а в случае его временного отсутствия – лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности школы-интерната о выполнении мероприятий.

Заместитель директора школы-интерната по безопасности –
ответственный за обеспечение пожарной безопасности:

 А.В. Грабузов